



ionstatex
CLEANROOM TECHNOLOGIES

QUALIFIZIERUNGSZERTIFIKAT

27.06.2022

THEMA

subject

RE-Qualifizierung (Luftzufuhr) für die unten genannten
Reinraumbereiche

PROJEKT

project

Reinraumsystem CAA mit Personal- und Materialschleuse,
sowie an den Reinraum angebundene Spritzguss-
maschinen und zwei Schutzeinhausungen CAAeco

ORT DER DURCHFÜHRUNG

place of implementation

Kunststoff Christel GmbH & Co.KG
Carl-Friedrich-Benz-Straße 6
D-78073 Bad Dürkheim

AUFTRAGGEBER

client

Kunststoff Christel GmbH & Co.KG
Carl-Friedrich-Benz-Straße 6
D-78073 Bad Dürkheim

TERMIN DER DURCHFÜHRUNG

date of implementation

13.06.2022

DURCHFÜHRUNG DURCH

verifier

Alpha Ionstatex GmbH
Interpark 7
D-76877 Offenbach an der Queich

ERGEBNIS

result

Hiermit wird bestätigt, dass für die oben genannten
Bereiche, die allgemeine Eignung entsprechend der
Reinraumklasse 7 nach DIN ISO 14644, im
Betriebszustand „at rest“ im Reinraum (Bestand und
Erweiterung), der Personal- und Materialschleuse
sowie in den Werkzeugbereichen der
Spritzgussmaschine Nr.: 46 und Nr.:47, sowie den
Schutzeinhausungen CAAeco mit angebondenen
Spritzgussmaschinen gegeben ist.



ISO 14644



h_da

HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

