



ionstatex
CLEANROOM TECHNOLOGIES

QUALIFIZIERUNGSZERTIFIKAT

18.11.2018

THEMA

subject

Re-Qualifizierung (Luftzufuhr) für die unten genannten
Reinraumbereiche

PROJEKT

project

Reinraumsystem CAA mit Personal- und Materialschleuse
sowie 3 an den Reinraum angebundene Spritzgussmaschinen

ORT DER DURCHFÜHRUNG

place of implementation

Kunststoff Christel GmbH & Co. KG
Carl-Friedrich-Benz-Straße 6
D – 78073 Bad Dürkheim

AUFTRAGGEBER

client

Kunststoff Christel GmbH & Co. KG
Carl-Friedrich-Benz-Straße 6
D – 78073 Bad Dürkheim

TERMIN DER DURCHFÜHRUNG

date of implementation

13.11.2018

DURCHFÜHRUNG DURCH

verifier

Alpha Ionstatex GmbH
Interpark
D - 76877 Offenbach an der Queich

ERGEBNIS

result

**Hiermit wird bestätigt, dass für die o.g. Bereiche die
allgemeine Eignung entsprechend der Reinraumklasse 7
nach ISO 14644 im Betriebszustand „at rest“ im Reinraum,
der Personal- und der Materialschleuse sowie in den
Werkzeugbereichen den SGM 1, SGM 2 und SGM 3
gegeben ist.**



ISO 14644



h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Handwritten signature

Handwritten mark